



Passivhaus Dienstleistung
GmbH
Rheinstr. 44/46
D-64283 Darmstadt
www.passivhaus-info.de



bevollmächtigt durch:
Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstr. 44/46
D-64283 Darmstadt

Zertifizierungsheft



Objekt:	Krippe Rosenstock Lampertheim	
Standort und Klima:	Lampertheim	Mannheim
Straße:	Helene-Lange-Weg 3	
PLZ/Ort:	68623 Lampertheim	
Land:	Deutschland	
Objekt-Typ:	Nichtwohngebäude, Kinderkrippe	

Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsfläche			
Energiebezugsfläche:	811,1	m ²	
Verwendet:	Monatsverfahren	PH-Zertifikat:	Erfüllt?
Energiekennwert Heizwärme:	14	kWh/(m ² a)	15 kWh/(m ² a) <input type="checkbox"/> ja
Drucktest-Ergebnis:	0,2	h ⁻¹	0,6 h ⁻¹ <input type="checkbox"/> ja
Primärenergie-Kennwert (WW, Heizung, Kühlung, Hilfs- u. Haushalts-Strom):	109	kWh/(m ² a)	120 kWh/(m ² a) <input type="checkbox"/> ja
Primärenergie-Kennwert (WW, Heizung und Hilfsstrom):	43	kWh/(m ² a)	
Primärenergie-Kennwert Einsparung durch solar erzeugten Strom:		kWh/(m ² a)	
Übertemperaturhäufigkeit:	4	%	über 25 °C
Energiekennwert Nutzkälte:		kWh/(m ² a)	15 kWh/(m ² a) <input type="checkbox"/>
Kühllast:	9	W/m ²	



Qualitätsgeprüftes
Passivhaus
Dr. Wolfgang Feist



Passivhaus Dienstleistung
GmbH
Rheinstr. 44/46
D-64283 Darmstadt
www.passivhaus-info.de



bevollmächtigt durch:
Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstr. 44/46
D-64283 Darmstadt

Zertifikat

Die Passivhaus Dienstleistung GmbH verleiht dem Gebäude

Krippe Rosenstock Lampertheim, Helene-Lange-Weg 3, 68623 Lampertheim

Bauherr:	Stadt Lampertheim Römerstraße 102, 68623 Lampertheim
Architekten:	Rockenfeld Architekten Alte Viernheimer Str. 4, 68623 Lampertheim
Haustechnik & PHPP-Erstellung:	Ing. Büro Energieberatung Acker Werderstr. 38, 69120 Heidelberg

das Zertifikat

qualitätsgeprüftes Passivhaus

Die Planung des Gebäudes erfüllt die vom Passivhaus Institut vorgegebenen Kriterien für Passivhäuser. Bei sachgemäßer Bauausführung genügt es den folgenden Anforderungen:

- Das Gebäude hat einen rundum ausgezeichneten Wärmeschutz und bauphysikalisch hochwertige Anschlussdetails. Der sommerliche Wärmeschutz wird effizient erfüllt. Der Heizwärmebedarf ist begrenzt auf

15 kWh pro m² Nutzfläche und Jahr

- Die Gebäudehülle besitzt eine gemäß DIN EN 13829 geprüfte, sehr gute Luftdichtheit, die eine Zugluftfreiheit und einen niedrigen Energieverbrauch ermöglicht. Der Luftwechsel über die Gebäudehülle wird bei 50 Pascal Druckdifferenz begrenzt auf

0,6 je Stunde, bezogen auf das Gebäudeluftvolumen

- Das Haus verfügt über eine kontrollierte Raumlüftung mit hochwertigen Filtern, hocheffizienter Wärmerückgewinnung und niedrigem Stromverbrauch. Dadurch werden eine hohe Innenluftqualität und zugleich ein niedriger Energieverbrauch erreicht.
- Der gesamte jährliche Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und alle Stromanwendungen zusammen beträgt bei Standard-Nutzung nicht mehr als

120 kWh pro m² Nutzfläche und Jahr.

Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Zertifizierungsheft zu verwenden. Hieraus gehen die genauen Werte für dieses Gebäude hervor.

Passivhäuser bieten eine sehr gute Behaglichkeit im Sommer und im Winter. Sie können mit geringem Aufwand beheizt werden, z.B. durch eine Nachheizung der Zuluft. Die Gebäudehülle von Passivhäusern ist auf der Innenseite gleichmäßig warm; die Temperaturen der inneren Oberflächen unterscheiden sich kaum von der Raumlufttemperatur. Durch die hohe Dichtheit sind Zugerscheinungen bei normaler Nutzung ausgeschlossen. Die Lüftungsanlage stellt eine gleichbleibend gute Innenluftqualität sicher. Die Heizkosten in einem Passivhaus sind sehr gering. Wegen des niedrigen Energieverbrauchs bieten Passivhäuser eine hohe Sicherheit bei künftigen Energiepreissteigerungen oder Energieverknappungen. Darüber hinaus wird die Umwelt optimal geschützt, da Energieressourcen sehr sparsam eingesetzt und nur geringe Mengen von Kohlendioxid (CO₂) und von Luftschadstoffen emittiert werden.

ausgestellt:
Darmstadt, den 13. August 2012


Martin Such (Geschäftsführer)
Passivhaus Dienstleistung GmbH

Zertifikats-ID: 4964-4971 PHD PH 20120813 ms/im